

2022 年公共专项支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|---------|---|--------|-----------------------|-----------------------|------|
| 项目支出名称 | 城乡污水处理项目 | 预算部门 | 长沙市望城区住房和城乡建设局 | | |
| 资金总额 | 8,000.00 | | | | |
| 资金构成 | 其中区财政资金：8,000.00 万元。 | | | | |
| 项目支出实施期 | 2022-01-01 至 2022-12-31 止 | | | | |
| 实施期绩效目标 | 污水处理生产运转正常，望城污水处理厂出水水质达到《地表水环境质量标准》准IV类标准（TN≤10mg/L），12座乡镇污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。 | | | | |
| 本年度绩效目标 | 污水处理生产运转正常，望城污水处理厂出水水质达到《地表水环境质量标准》准IV类标准（TN≤10mg/L），12座乡镇污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 收集的污水处理率 | 收集的污水处理率>99% | 行业标准 |
| | | | 全年污水处理量 | 全年污水处理量≥4200万吨 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 望城污水处理厂尾水排放 | 望城污水处理厂尾水排放，达到准IV类标准 | 行业标准 |
| | | | 乡镇污水处理厂尾水排放 | 乡镇污水处理厂尾水排放，达到一级A标准 | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 正常运行时间365天（不可抗力除外） | 正常运行时间365天（不可抗力除外） | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 保障正常运营情况下，节能降耗水平，不断提高 | 保障正常运营情况下，节能降耗水平，不断提高 | 其它标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 每年节省环境改善投入500万元 | 每年节省环境改善投入500万元 | 其它标准 |
| | | 社会效益指标 | 提升城市人居环境 | 提升城市人居环境 | 计划标准 |
| | | 生态效益 | 总磷消减 | 总磷消减>90吨 | 其他标准 |

| | | | | | |
|-------|---------|-------------|-------------|----------------|------|
| | | 指标 | 总氮消减 | 总氮消减>500 吨 | 其它标准 |
| | | | 氨氮减排 | 氨氮减排>700 吨 | 其它标准 |
| | | | COD 消减量 | COD 消减量>5200 吨 | 其它标准 |
| | 可持续影响指标 | 水生态环境, 不断改善 | 水生态环境, 不断改善 | 其它标准 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度>90% | 其它标准 |
| 满意度指标 | | | | | |